



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4554CO0115

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Diringer & Scheidel Rohrspanierung GmbH & Co. KG Wilhelm-Wundt-Straße 19-21, D-68199 Mannheim
Vertreiber <i>distributor</i>	Diringer & Scheidel Rohrspanierung GmbH & Co. KG Wilhelm-Wundt-Straße 19-21, D-68199 Mannheim
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Gewebesschläuche zum Relining bestehender Gasleitungen (4554)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gewebes Schlauch zur Rohrauskleidung
Modell <i>model</i>	D&S Gewebes Schlauch mit "Tivopur Klebstoff"
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 156959T0/17007 vom 26.04.2013 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 30658-1 (01.01.1998)

Ablaufdatum / AZ 26.04.2018 / 13-0064-GNE
date of expiry / file no.

27.06.2013 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
D&S Gewebeschlauch mit "Tivopur Klebstoff"	Normbezeichnung: Abdichtung DIN 30658-G4 max. Betriebsdruck: 4 bar	